

SYSTÈME À BOULE



Réparabilité
Page 4

Certificat
matière 3.1
sur demande

FONTE EN GJS-400-15

En conformité avec la norme pour stations de relevage NF EN 12050-4

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 10 bars.

TS : -10 °C à +70 °C

Construction :

- Corps et trappe de visite : Fonte EN GJS-400-15.
- Matériau de la boule : - Aluminium revêtu NBR jusqu'au DN200.
- Fonte EN GJS-400-15 revêtu NBR du DN250 au DN500.

- Joint de chapeau NBR.

- Peinture Epoxy.

- Boulonnerie Inox A-2.

Raccordement : PN10/16 du DN40 à 150, PN10 au-delà.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 48.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Conforme à la norme pour stations de relevage NF EN 12050-4.

336 Fonte en GJS-400-15

Conforme à la norme NF EN 12050-4 pour stations de relevage

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Écartement	180	200	240	260	300	350	400	50	600	700
Code	336040	336050	336065	336080	336100	336125	336150	336200	336250	336300
PRIX € H.T.	164,20	164,20	164,20	210,00	294,00	445,00	582,00	992,00	2 285,00	3 110,00

Ø nominal	350	400	450	500
PS	10	10	10	10
PN	10	10	10	10
Écartement	800	900	1000	1100
Code	336350	336400	336450	336500
PRIX € H.T.	4 774,00	8 751,00	16 985,00	19 802,00

→ DN450 et DN500 : produits sur demande.



Réparabilité
Page 4

Certificat
matière 3.1
sur demande

FONTE EN GJS-400-15

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 10 bars.

TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Corps et trappe de visite Fonte EN GJS-400-15.
- Matériau de la boule : - NBR pour DN40.
- Aluminium revêtu NBR du DN50 au DN80.
- Acier A216WCB revêtu NBR du DN100 au DN300.

- Joint de chapeau NBR.

- Peinture Epoxy.

- Boulonnerie Inox ASTM A182 F304.

Raccordement : PN10/16 du DN40 à 150, PN10 au delà.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 48.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

332 Fonte en GJS-400-15

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Écartement	178	200	240	260	300	350	400	500	600	700
Code	332040	332050	332065	332080	332100	332125	332150	332200	332250	332300
PRIX € H.T.	137,05	137,05	170,87	229,00	293,00	440,00	551,00	1 000,00	1 920,00	3 476,00



Brides Acier et Inox
pages 202 à 217



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 332 FONTE GJS 400 15



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >