

SYSTÈME CLAPETS DE PIED / CLAPETS CRÉPINE

Certificat
matière 3.1
sur demande

CE 1935/2004



N° 23 ACC LY 299



TOUT INOX

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.**PS :** 63 bars.**TS :** -20 °C à +200 °C.**Construction :**

- Corps Inox EN 1.4408.
- Crépine Inox ASTM A182 F316.
- Ressort Inox 316.

Raccordement : Femelle BSP.**Montage :** Vertical.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

383

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PS	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Maille (mm)	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	15/10°	15/10°	20/10°
Code	383003	383004	383005	383006	383007	383008	383009	383010	383011	383012
PRIX € H.T.	72,01	82,72	104,12	132,74	171,92	212,00	309,00	574,00	757,00	1 067,00

FONTE EN GJL-250 À BRIDES

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :** 16 bars.**TS :** -10 °C à +120 °C.**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Obturateur Fonte EN GJS-400-15.
- Joint EPDM.

- Crépine Acier galvanisé.

- Ressort Inox 302.

- Peinture Epoxy.

Raccordement : PN10/16 du DN50 à 150, PN16 au-delà.**Montage :** Vertical.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

363 Obturateur fonte en GJS-400-15

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16	16	16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Écartement avec crépine	182	230	265	320	365	450	590	745	810
Code	363050	363065	363080	363100	363125	363150	363200	363250	363300
PRIX € H.T.	177,59	220,00	272,00	362,00	487,00	578,00	1 014,00	1 808,00	4 205,00



FONTE EN GJL-250 À BRIDES

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :** 16 bars.**TS :** -10 °C à +110 °C.**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Obturateur Inox ASTM A182 F304 avec ressort.

- Joint EPDM.


- Crépine Acier galvanisé.

- Ressort Inox 304.

Raccordement : PN16.**Montage :** Vertical.**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

368 Obturateur inox A182 F304

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Écartement avec crépine	177	230	260	320	370	451	588	744
Code	368050	368065	368080	368100	368125	368150	368200	368250
PRIX € H.T.	157,02	199,70	245,00	334,00	447,00	518,00	1 018,00	1 541,00

i Raccords et brides **Eau**
page 234

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco FILTRE TAMIS LAITON 383



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >