68 www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Sondes & électrodes

Electrode manque eau



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
500183799	Electrode manque d'eau, 3m câble	46,20 €
2516278	Electrode manque d'eau, 4m câble	52,00 €
500937990	Electrode manque d'eau, 5m câble	67,00 €
2501937	Electrode manque d'eau, 10m câble	87,00 €
2175879	Electrode manque d'eau, 15m câble	114,00 €
2516283	Electrode manque d'eau, 20m câble	123,00 €
2000601	Electrode manque d'eau, 25m câble	169,00 €
2514045	Electrode manque d'eau, 30m câble	151,00 €
2516284	Electrode manque d'eau, 35m câble	162,00 €
2516285	Electrode manque d'eau, 40m câble	174,00 €
2500315	Electrode manque d'eau, 50m câble	197,00 €

→ Capteur de signal de manque d'eau pour raccordement à un coffret de commande avec relais de déclenchement, p. ex. ER- ou SK277 pour la protection contre le manque d'eau des pompes de forage
→ Matériau du câble : H07. Validé pour les applications pour eau potable
→ Température d'utilisation : 0 à +60°C

Electrode-tige



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
6065216	Kit éléctrode-tige G1/2 Lg:25mm, 10m câble	155,00 €
6042222	Kit éléctrode-tige G1/2 Lg:110mm, 10m câble	102,00 €

→ Electrode-tige externe dans un boîtier en acier inoxydable pour la surveillance d'infiltration de fuite dans la chambre d'étanchéité
→ La longueur de la tige doit être adaptée sur place en fonction de la situation de montage
→ Température d'utilisation : +3 à +40°C

Sonde de température Pt 1000 Stratos MAXO



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2193422	Sonde de température d'immersion Pt 1000 AA	29,00 €
2193421	Sonde de température d'immersion Pt 1000 B	29,00 €

→ Sonde de température pour montage en doigt de gant de diamètre inférieur à 6,5 mm (Type AA) ou sur tuyauterie (type B)
→ Type AA : Raccordement au Stratos Maxo pour la mesure des quantités de chaleur/froid ou la détection de la température du fluide au sein d'une régulation de pompe en fonction de la température. Longueur du câble = 3m
→ Type B : Raccordement au Stratos MAXO-Z pour détection de la température de sortie d'eau chaude au niveau du chauffe-eau. Le capteur doit être fixé directement à la sortie d'eau du chauffe-eau. Longueur du câble = 5m
→ Champ de mesure : -5 à +70°C, brièvement 90°C
→ Indice de protection : IP63

Doigt de gant pour sonde de température



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2193423	Doigt de gant G½", Lg:45mm	22,50 €
2193424	Doigt de gant G½", Lg:100mm	25,80 €

→ Doigt de gant avec manchon double à compression PG 7 et bagues silicone
→ Pour la fixation du doigt de gant Pt 1000 AA et raccordement au Stratos MAXO
Diamètre intérieur 6,4 mm pour capteur de Ø 6 mm maximum
→ 2193423 : Longueur d'implantation de vis 45 mm pour montage dans pièce en T filetée utilisable sur des tuyauteries de DN 25 à environ DN 50
→ 2193424 : Longueur d'implantation de vis 100 mm pour montage dans pièce en T filetée utilisable sur des tuyauteries de DN 65 à environ DN 100

Pioneering for you
wilo

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sondes & électrodes Wilo ELECTRODE MANQUE EAU

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Wilo sur notre site :

www.motralec.com/.../wilo

DEMANDE DE PRIX >